



**LEGENDE :**

- BATIMENTS
- ZONES AIRE LIBRE
- RACK DE DISTRIBUTION
- LIMITE DE PROPRIETE

**EFFETS THERMIQUES**

- 15kW/m<sup>2</sup>
- 12kW/m<sup>2</sup>
- 8kW/m<sup>2</sup>  
Seuil des effets létaux significatifs (SELS)
- 5kW/m<sup>2</sup>  
Seuil des effets létaux (SEL)
- 3kW/m<sup>2</sup>  
Seuil des effets irréversibles (SEI)

G	21 Sept 23	MODIFICATIONS PARKINGS	PGA	MLR	MLR
F	1er Sept 23	MODIFICATIONS BASSIN	AC	MLR	MLR
E	02 Août 23	MAJ ZE ENTREPOT 1510	FS	MLR	MLR
D	24 Juillet 23	MODIFICATIONS BASSIN + ZONES D'EFFETS ENTREPOT	PGA	MLR	MLR
IND.	DATE	MODIFICATION	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

**INTACT - Site de Baule (45)**

DEMANDE D'ENREGISTREMENT  
UNITE D'EXTRACTION DE PROTEINES

PJ27\_Plan de zones d'effets incendie

**INTACT**  
REGENERATIVE

CLASSEMENT CLIENT

**IPSB**

N° PLAN A23101-10-I-01-104-G

A3

Ech.: 1/2000

FOLIO : 1/1

Ce plan est la propriété exclusive de la société IPSB, il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.