



BASSIN DE REGULATION ET CONFINEMENT 1500m<sup>3</sup>  
 - 1400m<sup>3</sup> rétention orange ou 100m<sup>3</sup> D9e  
 Haut de bassin = 102,00NGF  
 Haut d'eau max = 102,90NGF  
 Arrivée EP = 101,60NGF  
 Sortie EP = 101,15NGF  
 Fond de bassin = 101,60 NGF / 101,15NGF  
 DREZ Max : 30/s

**LEGENDE :**

- LIMITE DE PROPRIETE
- Poteau incendie
- Canon à mousse
- ➔ Entrée pompiers
- ▲ Colonne sèche
- Aire de mise en station des moyens aériens
- Aire de stationnement des engins
- Reserve d'eau incendie

IND.	DATE	MODIFICATION	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
F	21 Sept 23	MODIFICATIONS PARKINGS	PGA	MLR	MLR
E	1er Sept 23	MODIFICATIONS BASSIN	AC	MLR	MLR
D	18 Juillet 23	MODIFICATIONS BASSIN	PGA	MLR	MLR
C	29 Juin 23	MODIFICATIONS BASSINS	AB	MLR	MLR
B	28 Juin 23	MODIFICATIONS SUITE CHANGEMENT IMPLANTATION	CR	MLR	MLR
A	20 Avril 23	EMISSION ORIGINALE	PGA	MLR	MLR

**INTACT - Site de Baule (45)**

DEMANDE D'ENREGISTREMENT  
 UNITE D'EXTRACTION DE PROTEINES  
 PJ40\_Plan de protection incendie

A1  
Echelle: 1/1100  
FOLIO: -