



**PRÉFÈTE
DU LOIRET**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires**

Service Loire Risques Transports

Affaire suivie par Hugo NOBLANC

Tél : 02 38 52 48 86

Mél : hugo.noblanc@loiret.gouv.fr

AVIS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE HORS PPRI

Service instructeur : SUADT / Pôle Urbanisme

N° de dossier : PC 045 222 22 00008

Demandeur : Total Énergies Renouvelables France

Désignation et localisation du terrain

Adresse : lieu-dit Le Martroy – 45 210 NARGIS

Références cadastrales : ZE n°1

Surface de la parcelle ou de l'ensemble foncier : 621 460 m²

Projet

Le projet porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque au sol.

Le projet est situé rive gauche du Loing en zone non couverte par le PPRI de l'agglomération Montargoise et du Loing Aval approuvé en 2007 et toujours en vigueur. Les événements de mai-juin 2016 ont globalement dépassé l'aléa de référence qui a servi à établir ce PPRI mais n'ont pas inondés la parcelle objet du projet.

Données disponibles

- Le Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI) de l'agglomération Montargoise et Loing Aval approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007 ;
- Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Seine Normandie 2022-2027 ;
- www.reperesdecruces.developpement-durable.gouv.fr ;
- Prises de vue aériennes produites par l'IGN. Prises de vue réalisées lors des inondations provoquées par la crue du Loing en mai-juin 2016 ;
- Décret 2019-715 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine » et son arrêté ;
- Le Porter-à-Connaissance n°1 en date du 13 décembre 2021 relatif à la reconstitution des hauteurs d'eau et de l'emprise de la zone inondée en mai-juin 2016 (Atlas des Zones Inondées) ;

- L'arrêté de prescription de révision du PPRi de l'agglomération Montargoise et Loing Aval en date du 13 décembre 2021 ;
- Le Porter-à-Connaissance n°2 en date du 04 août 2022 relatif à la cartographie du périmètre, de l'aléa de référence et des enjeux ;
- La carte de l'Enveloppe approchée des inondations potentielles du Bassin Seine Normandie émise par EauFrance 2017, DRIEE Île-de-France 2017, ADMIN EXPRESS IGN 2017.

Analyse du projet sur le risque inondation

La parcelle n'est pas dans le périmètre du PPRi actuellement en vigueur ni dans l'AZI reconstituant la crue de mai-juin 2016. Cependant, sur la carte de l'enveloppe approchées des inondations potentielles du Bassin Seine Normandie, le bas de la parcelle semble concerné par le risque de ruissellement dans les talwegs.




Figure 1: Extrait de la carte "Enveloppe approchées des inondations potentielles du Bassin Seine Normandie"

Avis du Pôle Risques / Crises

En comparant la carte ci-dessus et le projet d'implantation des futurs équipements, il a été identifié que le poste de livraison au sud du site serait potentiellement en zone inondable par ruissellement. Le SLRT recommande d'implanter ce poste plus haut dans le site ou de le rehausser à + 0,50 m par rapport au terrain naturel afin d'éviter sa dégradation en cas de ruissellement important. Le SLRT émet **un avis favorable** au projet.

Le chef du pôle Risque et Crises
Le 9 février 2023