

ANNEXE 2 - Affectation des cellules de stockage

Bâtiment	Cellule	Surface stockage (en m ²)	Volume de stockage (en m ³)	Produits combustibles										Produits dangereux									
				en t					en m ³					en kg					en tonnes				
				1510	1530	1532	2171	2662	2663	4110	4120	4130	4140	4220	1450	4320	4718	4931	4440	4510	4511	4801	
Ormes 1 (H = 6 m)	A	1400	8400	1064	813	668																	
	B	3050	18300	2317	1771	1454																	
	C	3250	19500	2469	1887	1550																	
	D	4000	24000	3039	2322	1907																	
	E	1100	6600	836	639	525																	
	E'	1800	10800	1368	1045	858																	
total	14600	87600	11093	8476	6962															48			
Ormes 2 (H = 7 m)	F	790	5530	700	535	439	1983	oui	oui	oui													
	G	808	5656	716	547	449	2028	oui	oui	oui													
	H	790	5530	700	535	439	1983	oui	oui	oui													
	I	808	5656	716	547	449	2028	oui	oui	oui													
	total	3196	22372	2833	2185	1778	8022	500	500	500	3810										20		
	Ormes 3 (H = 8 m)	J	513	4104	520	397	326	1471	oui	oui	oui												
K		513	4104	520	397	326	1471	oui	oui	oui													
L		298	2384	302	231	189	855	oui	oui	oui													
M		513	4104	520	397	326	1471	oui	oui	oui													
N		513	4104	520	397	326	1471	oui	oui	oui													
O		298	2384	302	231	189	855	oui	oui	oui													
O'		592	4736	600	458	376	1698	oui	oui	oui													
P		592	4736	600	458	376	1698	oui	oui	oui													
Q		592	4736	600	458	376	1698	oui	oui	oui													
R		344	2752	348	286	219	987	oui	oui	oui													
total		4176	33408	4230	3232	2655	11978	500	500	500	5390	85	250	290	10	3715	40	44		30			
Ormes 4/5 (H = 9,7 m)		S	5635	54660	6921	5289	4344	11202	11202														
	T	5115	49616	6283	4801	3943	10168	10168															
	U	5880	57036	7222	5519	4533	11689	11689															
	total	22510	218347	27648	21127	17362	44747	44747															
total entrepôts	44482	361727	45905	35000	28747	20000	44747	44747	500	9000	85	250	290	10	8140	40	74	50	49				

0) La surface réelle du bâtiment Ormes 5 est de 6415 m² mais la surface de stockage a été limitée à 5580 m².
 1) En cas de stockage de produits combustibles dans la cellule O, la cellule est exclusivement dédiée à ce stockage. En l'absence de produits combustibles, il peut être stockés les autres produits autorisés dans le bâtiment Ormes 3.