

Note de calcul de désenfumage

SUE

4,62

		Plan		
		m2	nb DENFC	Règle 2% minimum
Cellule 4	Canton 4a	1151	5	0,0201
	Canton 4b	1154	5	0,0200
	Canton 4c	1153	5	0,0200
	Canton 4d	1154	5	0,0200
	Canton 4e	1360	6	0,0204
	Canton 4f	1150	5	0,0201
	Canton 4f	1153	5	0,0200
	Canton 4h	1153	5	0,0200
	Canton 4i	1153	5	0,0200
	Canton 4j	1359	6	0,0204

Nombre nécessaire		
Calcul nb DENFC nécessaire	Valeur supérieure	Règle 2% minimum
4,98	5	0,0201
5,00	5	0,0200
4,99	5	0,0200
5,00	5	0,0200
5,89	6	0,0204
4,98	5	0,0201
4,99	5	0,0200
4,99	5	0,0200
4,99	5	0,0200
5,88	6	0,0204