

Equipement	localisation	Zonage ATEX	Source d'inflammation	Conséquences
Intérieur du filtre et du cyclone et intérieur des canalisations d'air poussiéreux du système d'aspiration.	Moulin Silo béton	Zone 21	<ul style="list-style-type: none"> • Grains, poussières ou corps étrangers en combustion • Travaux par point chaud • Décharge électrostatique 	<ul style="list-style-type: none"> • Explosion dans le filtre ou dans le cyclone • Incendie d'équipement
Intérieur des manutentions capotées (élévateur, transporteur, vis, ..)	Moulin Silo béton Silo 2	Zone 22	<ul style="list-style-type: none"> • Grains, poussières ou corps étrangers en combustion • Travaux par point chaud • Décharge électrostatique • Usure des équipements • Cigarettes • Incendie d'équipements électriques et moteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Explosion dans l'élévateur • Incendie d'équipement • Explosion secondaire • Propagation
Appareils de nettoyage des grains	Silo béton Moulin	Zone 22	<ul style="list-style-type: none"> • Grains, poussières ou corps étrangers en combustion • Travaux par point chaud • Cigarettes • Incendie d'équipements électriques et moteurs • Usure des équipements 	<ul style="list-style-type: none"> • Incendie d'équipement • Propagation
Benne à déchets	Silo	Zone 20	<ul style="list-style-type: none"> • Poussière ou corps étranger en combustion • Travaux par points chauds • Cigarette 	<ul style="list-style-type: none"> • Explosion dans la benne • Incendie d'équipement • Projection