cp	**BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVES**
Mesures préventives techniques	
1	Chaîne sécurité foyer : Séquence de contrôle de l'étanchéité des vannes gaz en phase de démarrage par mesure de pression et échec de la séquence de démarrage
2	Chaîne sécurité foyer : Séquence de pré ventilation à l'air (à chaque arrêt de flamme et en phase de redémarrage) avec fermeture automatique des vannes d'alimentation en gaz naturel
3	Chaîne de sécurité foyer : Détecteur de flamme avec séquence de mise en sécurité, fermeture des vannes d'alimentation en combustible et ventilation
4	Contrôle de la pression et du passage d'air comburant avec arrêt foyer. Arrêt foyer sur arrêt ventilateur air comburant
Mesures préventives humaines	
5	Procédure d'exploitation et exploitation en présence permanente par du personnel formé et habilité (*suivi des dérives sur supervision*)
	BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PROTECTIVES ET LIMITANTES
6	Moyens de protection incendie dans l'atelier de déshydratation (*extincteurs, RIA*)
7	Fermeture des vannes automatiques de sectionnement de gaz naturel sur détection de fuite de gaz et sur détection de pression et sur arrêts d'urgence



IND.	DATE	MODIFICATION	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
A	28/05/2021	EMISSION ORIGINALE	TR	QG	MLR

SIDESUP – ENGENVILLE

Demande d'Autorisation Environnementale
Nouvelle ligne séchage
Noeud Papillon : Explosion dans le foyer gaz naturel Ligne 27000–Scénario A3

SIDESUP

IPSB
Ingénierie de Procédés Sucres et Biotechnologies

A0

Echelle: –

FOLIO : 1/1

CLASSEMENT CLIENT

N° PLAN A20169–43–G–01–201–A

Ce plan est la propriété exclusive de la société IPSB, il ne peut etre reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.