



- Porte(s) coupe-feu **
- Porte IS

- Bardage non coupe-feu
- Mur séparatif Ei120 *
- Mur séparatif Ei240 *

* Stabilité de la structure identique au degré de la paroi
 ** Degré de résistance identique à celui de la paroi : 1xEi120 ou 2xEi120

Nom de la plate-forme / Name of platform : SCV		Phase : AVP		SAINT-CYR-EN-VAL	
		Plan de repérage des murs coupe-feu			
 <small>Real Estate & Asset Management</small>	Indice / Index :	Ø		Date de / of révision : 25.11.2021	Modification / Modification : Première diffusionjj.mm.aaaa
	Echelle / Scale : 1:750	Créé le / Created on : 25.11.2021	Dessiné par / Drawn by : R.P.	Approuvé par / Approved by : D.J.	
	Ce document est strictement confidentiel et ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans l'accord écrit de NG Concept <i>This document is strictly confidential and may not be disclosed, copied or reproduced without the written consent of NG Concept</i>				
	Fichier / File :				