

**FAY AUX LOGES**

ENTREPRISE	PRESTATIONS	FREQUENCE par an
CULLIGAN	Entretien adoucisseur	1
AVC SECURITE	Entretien portes CF	2
BCM Foudre	Visite visuelle protection foudre	1
	Vérification complète protection foudre	1
CEGELEC	Inspection SSI (centrale ECS, détecteurs, déclencheurs, organe intermédiaire, diffuseur sonores, centralisateur de mise en sécurité, alimentation et batterie AES, portes CF ...)	1
	Inspection éclairage de sécurité et resserrage des connexions dans armoires	1
DIRICKX	Inspection 3 portails autoportants motorisés	2
	Inspection 6 BL + 1 tourniquet	
ENGIE PI	Maintenance poste de relevage EP 1.2 m Ht: 5.5 m comprenant: - 1 armoire de commande AZER - 2 pompes X 1310 MV 85 2.4 kw - 4 poires de niveau	1
	Essais source d'eau et groupes motopompes diesels	52
	Vérification sprinkler	2
	Entretien groupes motopompes diesels	1
	Poste de contrôle antigel et système antigel	1
	Entretien local technique, soucre d'eau et poste de contrôle	1
	Entretien purgeur d'air	1
	Entretien poste de contrôle	1 fois tous les 5 ans
	Entretien accessoire et local technique	1 fois tous les 5 ans
	Analyse source d'eau B	1 fois tous les 5 ans
	Vérification poteaux incendie	1
	Vérification RIA	1
	Maintenance disconnecteur et clapets anti-pollution	1
	ENGIE - CVC	Entretien chaufferie gaz + analyses de combustion
	Entretien ramonage de la chaudière + conduit	1
	Entretien disconnecteur	1
	Entretien aérotherme	1
	Entretien installation climatisation	4
	Entretien ventilation double flux	3
	Entretien ventilation simple flux	2
	Entretien extracteur	2
FUMENTIC	Contrôle fonctionnement exutoires de fumée	1
SOA	Entretien séparateur hydrocarbure	1
	Entretien poste de relèvement	1
	Vérification contrôle électromécanique	1
	Entretien bassin nettoyage et écrémage	1
SGC - RONGEMAILLE	Vérification et entretien porte sectionnelle	1
	Vérification et entretien SAS	1
	Vérification et entretien niveleur de quai	2
SERSI SYSTEM	Vérification et entretien équipements détection gaz	1
	Maintenance remplacement des détecteurs	Si demandé
SOCOTEC	Exercice défense incendie	1 fois tous les 3 ans
	Exercice évacuation	2
	Mesure de bruit	1 fois tous les 3 ans
	Mesure EP	1
	Contrôle chaudière	1 fois tous les 2 ans
	Contrôle des disconnecteurs	1
	Contrôle conformité ICPE	1 fois tous les 5 ans
BUREAU VERITAS	Installations électriques	1
	Thermographie Infrarouge	1
	Quai	1
	Porte, portail et barrière	2
	Porte motorisée	1